

**CARTILLA TECNICA N° 08 : SUMINISTRO DE EE.EE.
SUMINISTRO DE 220 V. 0.60 KW. OPCIÓN TARIFARÍA BT-6 (CON MURETE)**

1. El Suministro deberá estar empotrado en un murete que será de 0,85 x 1,25 m, construido con ladrillos a máquina, acabado tarrajeo frotachado y dejando un espacio para alojar la caja del medidor. Llevará una base de concreto pobre para prevenir la humedad en la base.
2. En el murete se instalará una caja metálica, en la cual alojará un interruptor térmico monofásico de acuerdo a la Potencia a Contratar para la intersección, debido a que tendrá Opción Tarifaria BT-6. La instalación de esta caja, el interruptor y el cable de acometida será solicitada y pagada a la Empresa Concesionaria de Energía Eléctrica por la empresa Contratista a nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quién se encargará del pago mensual del consumo de la energía eléctrica.
3. La potencia a contratar se determinara de acuerdo a la cantidad de semáforos a instalar en la intersección.